

Exemple

Consigne : Mode de circulation d'air
x_1 = 5g/kg, Δx = 3g/kg
t_1 ($\approx t_2$) = 20 °C
$\dot{m}_D$ = 100 kg/h, l_D = 1,25 m
w_L = 5 m/s

Résultat : Section d'humidification B_n ~ 0,8 m